

INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

1000 Berlin 30, den 21. Januar 1980

Reichpietschauer 72-76

Telefon: 2503-272

Telex: 185413 ifbt

GeschZ.: III/42-2.63.1.2/9/78

PRÜFBESCHEID

Gegenstand des Prüfbescheids:

Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen

Antragsteller:

Adolf Stadler GmbH
7793 Rast über Meßkirch

Geltungsdauer bis:

22. Januar 1982

Prüfzeichen:

PA-X 142

Dieses Prüfzeichen wird dem oben genannten Gegenstand unter den nachstehenden Bestimmungen zugeteilt/erteilt.

Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits anschließenden Lüftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstandsklasse K 90), andernfalls die Widerstandsdauer 60 Minuten (Widerstandsklasse K 60). Nach Maßgabe des Abschnitts 2 der Besonderen Bestimmungen ist die Typenreihe BSK-90 zum Einbau in Wänden, zum stehenden Einbau in Decken und zum hängenden Einbau in Decken geeignet (s. Anlage Blatt 24). Die brandschutztechnischen Eignungsprüfungen wurden nach DIN 4102 Teil 6 (Fassung September 1977) und den Bau- und Prüfgrundsätzen für Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Lüftungsleitungen - Fassung November 1977 - durchgeführt.

Dieser Prüfbescheid umfaßt 12 Seiten und 30 Blatt Anlagen, die Bestandteil dieses Bescheids sind.

